

# Zertifikat

certificate

# elektrische Leitfähigkeit

electrical conductivity



## Zertifikat Nr.

certificate no.

2023/03

## Datum

date

27.03.2023

## Zertifikatinhaber

certificate holder

### Pohlcon GmbH

Nobelstraße 45-55

12057 Berlin

Deutschland

## Geprüft nach

tested in accordance to

DIN EN 61537

## Zertifiziertes Produkt

certified product

### Tragelement

item

### Kabeltragsysteme

cable management systems

### Bezeichnung

description

Kabelrinne inkl. aller gängigen Verbinder

### Typ

type

Clamping assembly

WP / WPL 100

## Werkstoff

material

1.0122 EN 10025

Verzinkung gem. DIN EN ISO 1461

## Anlagen

attachments

01

Dem Zertifikat liegt unsere Prüfordnung zugrunde und es besteht die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our testing regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be put on the market have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51

12057 Berlin

T +49 30 68283-04 | F +49 30 68283-383

www.pohlcon.com

# Zertifikat

certificate

# Anlage

attachment

# 01



**Zertifikat Nr.**

2023/03

certificate no.

**Datum**

27.03.2023

date

Artikel	Messung elektrische Leitfähigkeit
<i>item</i>	<i>electrical conductivity</i>
<b>WP / WPL 100</b>	R = 0,25 mΩ
(mit Verbinder)	Rzul. = 50,00 mΩ
<i>(with connectors)</i>	
<b>WP / WPL 100</b>	R = 0,25 mΩ
(ohne Verbinder)	Rzul. = 5,00 mΩ
<i>(without connectors)</i>	

Hiermit erfüllen alle oben getesteten Produkte die Kriterien des Punktes 11.1 der DIN EN 61537.

All products which tested above meet the criteria of point 11.1 of DIN EN 61537.

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51

12057 Berlin

T +49 30 68283-041 F +49 30 68283-383

www.pohlcon.com

.....